

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHÉ-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

COMMUNE DE THEUX
A l'attention de Monsieur Jean-Philippe BOUTET
Directeur des travaux
Place du Perron, 2
B-4910 THEUX

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00049

Date du rapport : 15.07.25

Numéro d'identification : **25/LA04829-01**
Date de réception : 02.07.25
Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Aurélien ANCION
Date d'échantillonnage : 02.07.25
Procédure d'échantillonnage : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)

Description du laboratoire : Réservoir Ry Sauvage

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	12.0	°C	Méthode interne	02.07.25
pH (In Situ)	6.8		NF EN ISO 10523 ¹	02.07.25
chlore libre résiduel (In Situ)	100	µg/l	NF EN ISO 7393-2 ¹	02.07.25
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	<3	ufc/ml	NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	03.07.25
.	présence		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	
coliformes totaux	<1	ufc/100 ml	NF EN ISO 9308-1 ¹	03.07.25

¹Méthode accréditée.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00049

Numéro d'identification : **25/LA04829-02**
Date de réception : 02.07.25
Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Aurélien ANCION
Date d'échantillonnage : 02.07.25
Procédure d'échantillonnage : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)

Description du laboratoire Réservoir Jehoster

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	14.5	°C	Méthode interne	02.07.25
pH (In Situ)	6.6		NF EN ISO 10523 ¹	02.07.25
chlore libre résiduel (In Situ)	<30	µg/l	NF EN ISO 7393-2 ¹	02.07.25
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	6	ufc/ml	NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	03.07.25
.	nombre estimé		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	
coliformes totaux	<1	ufc/100 ml	NF EN ISO 9308-1 ¹	03.07.25

¹Méthode accréditée.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00049

Numéro d'identification : **25/LA04829-03**
Date de réception : 02.07.25
Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Aurélien ANCIEN
Date d'échantillonnage : 02.07.25
Procédure d'échantillonnage : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)

Description du laboratoire Réservoir La Reid

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	18.0	°C	Méthode interne	02.07.25
pH (In Situ)	6.9		NF EN ISO 10523 ¹	02.07.25
chlore libre résiduel (In Situ)	60	µg/l	NF EN ISO 7393-2 ¹	02.07.25
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	<1	ufc/ml	NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	03.07.25
coliformes totaux	<1	ufc/100 ml	NF EN ISO 9308-1 ¹	03.07.25

¹Méthode accréditée.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00049

Numéro d'identification : **25/LA04829-04**
Date de réception : 02.07.25
Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Aurélien ANCION
Date d'échantillonnage : 02.07.25
Procédure : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)
d'échantillonnage

Description du laboratoire Réservoir Hestroumont

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	18.5	°C	Méthode interne	02.07.25
pH (In Situ)	7.4		NF EN ISO 10523 ¹	02.07.25
chlore libre résiduel (In Situ)	70	µg/l	NF EN ISO 7393-2 ¹	02.07.25
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	<3	ufc/ml	NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	03.07.25
.	présence		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	
coliformes totaux	<1	ufc/100 ml	NF EN ISO 9308-1 ¹	03.07.25

¹Méthode accréditée.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00049

Numéro d'identification : **25/LA04829-05**
Date de réception : 02.07.25
Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Aurélien ANCION
Date d'échantillonnage : 02.07.25
Procédure : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)
d'échantillonnage

Description du laboratoire Réservoir Spixhe

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	18.0	°C	Méthode interne	02.07.25
pH (In Situ)	7.4		NF EN ISO 10523 ¹	02.07.25
chlore libre résiduel (In Situ)	170	µg/l	NF EN ISO 7393-2 ¹	02.07.25
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	8	ufc/ml	NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	03.07.25
.	nombre estimé		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	
coliformes totaux	<1	ufc/100 ml	NF EN ISO 9308-1 ¹	03.07.25

¹Méthode accréditée.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00049

Numéro d'identification : **25/LA04829-06**
Date de réception : 02.07.25
Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Aurélien ANCION
Date d'échantillonnage : 02.07.25
Procédure d'échantillonnage : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)

Description du laboratoire Réservoir Stockis

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	16.0	°C	Méthode interne	02.07.25
pH (In Situ)	7.5		NF EN ISO 10523 ¹	02.07.25
chlore libre résiduel (In Situ)	60	µg/l	NF EN ISO 7393-2 ¹	02.07.25
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	7	ufc/ml	NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	03.07.25
.	nombre estimé		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	
coliformes totaux	<1	ufc/100 ml	NF EN ISO 9308-1 ¹	03.07.25

Résultats validés électroniquement par : Gaëtan LEROY
Directeur technique

Cette validation est une signature électronique, elle est réalisée conformément aux exigences du référentiel ISO 17025

¹Méthode accréditée.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHÉ-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

COMMUNE DE THEUX
A l'attention de Monsieur Jean-Philippe BOUTET
Directeur des travaux
Place du Perron, 2
B-4910 THEUX

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00050

Date du rapport : 17.07.25

Numéro d'identification : **25/LA04832-01**
Date de réception : 02.07.25
Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Aurélien ANCION
Date d'échantillonnage : 02.07.25
Procédure d'échantillonnage : ISO19458 (accréditée)
Description du laboratoire : Réservoir Nouveau Monde

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
chlore libre résiduel (In Situ)	<30	µg/l	NF EN ISO 7393-2 ¹	02.07.25
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	12	ufc/ml	NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	03.07.25
coliformes totaux	<1	ufc/100 ml	NF EN ISO 9308-1 ¹	03.07.25

¹Méthode accréditée.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00050

Numéro d'identification : **25/LA04832-02**
Date de réception : 02.07.25
Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Aurélien ANCION
Date d'échantillonnage : 02.07.25
Procédure : ISO19458 (accréditée)
d'échantillonnage
Description du laboratoire Réservoir Tancremont

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
chlore libre résiduel (In Situ)	50	µg/l	NF EN ISO 7393-2 ¹	02.07.25
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	3	ufc/ml	NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	03.07.25
.	nombre estimé		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	
coliformes totaux	<1	ufc/100 ml	NF EN ISO 9308-1 ¹	03.07.25

¹Méthode accréditée.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00050

Numéro d'identification : **25/LA04832-03**
Date de réception : 02.07.25
Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Aurélien ANCION
Date d'échantillonnage : 02.07.25
Procédure d'échantillonnage : ISO19458 (accréditée)

Description du laboratoire ZTHEUX8 - Verviers - Rue George Albert, 69

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
chlore libre résiduel (In Situ)	<30	µg/l	NF EN ISO 7393-2 ¹	02.07.25
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	11	ufc/ml	NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	03.07.25
coliformes totaux	<1	ufc/100 ml	NF EN ISO 9308-1 ¹	03.07.25

¹Méthode accréditée.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00050

Numéro d'identification : **25/LA04832-04**
Date de réception : 02.07.25
Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Aurélien ANCIEN
Date d'échantillonnage : 02.07.25
Procédure d'échantillonnage : ISO19458 (accréditée)
Description du laboratoire ZTHEUX8 - Polleur - Rue Félix Clause, 65

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
chlore libre résiduel (In Situ)	<30	µg/l	NF EN ISO 7393-2 ¹	02.07.25
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	4	ufc/ml	NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	03.07.25
.	nombre estimé		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	
coliformes totaux	<1	ufc/100 ml	NF EN ISO 9308-1 ¹	03.07.25

¹Méthode accréditée.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00050

Numéro d'identification : **25/LA04832-05**
Date de réception : 02.07.25
Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Aurélien ANCION
Date d'échantillonnage : 02.07.25
Procédure : ISO19458 (accréditée)
d'échantillonnage
Description du laboratoire Réservoir Pierreuchamps

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
chlore libre résiduel (In Situ)	70	µg/l	NF EN ISO 7393-2 ¹	02.07.25
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	<3	ufc/ml	NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	03.07.25
.	présence		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	
coliformes totaux	<1	ufc/100 ml	NF EN ISO 9308-1 ¹	03.07.25

¹Méthode accréditée.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B25/R2745/00050

Numéro d'identification : **25/LA04832-06**
Date de réception : 02.07.25
Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Aurélien ANCION
Date d'échantillonnage : 02.07.25
Procédure : ISO19458 (accréditée)
d'échantillonnage

Description du laboratoire Filaville - Tennis

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Unité</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
chlore libre résiduel (In Situ)	<30	µg/l	NF EN ISO 7393-2 ¹	02.07.25
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	<3	ufc/ml	NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	03.07.25
.	présence		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	
coliformes totaux	<1	ufc/100 ml	NF EN ISO 9308-1 ¹	03.07.25

Résultats validés électroniquement par : Gaëtan LEROY
Directeur technique

Cette validation est une signature électronique, elle est réalisée conformément aux exigences du référentiel ISO 17025

¹Méthode accréditée.